

Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten von Bauprodukten

Nr. 18-002263-PR02
(KB-K02-01-de-02)



Auftraggeber Ramsauer GmbH & Co. KG
Sarstein 17
4822 Bad Goisern
Österreich

Notifizierte Stelle ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Straße 7-9
D-83026 Rosenheim

Nummer der notifizierten Stelle **0757**

Ausgabenummer **2**

Produkt / Baustoff **Kleb- und Dichtstoff**

Bezeichnung **"325 BRANDSCHUTZ Hybrid"**

Grundlagen

DIN EN 13501-1:2010-01
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
Teil 1: Klassifizierung mit den Testergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

Verwendungshinweise

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem Baustoff gemäß Produktname in Übereinstimmung mit dem Verfahren nach DIN EN 13501-1 zugeordnet wird.

Dieses Dokument ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Dieser Klassifizierungsbericht darf nicht auszugsweise benutzt oder auszugsweise reproduziert werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 6 Seiten

- 1 Einführung
- 2 Details zum klassifizierten Produkt
- 3 Prüfberichte und Ergebnisse als Grundlage dieser Klassifizierung
- 4 Klassifizierung und Anwendungsgebiet
- 5 Einschränkungen



Klassifizierung zum Brandverhalten
DIN EN 13501-1

Klasse B-s1, d0

Dies ist die zweite Ausgabe und ersetzt die erste Ausgabe 18-002263-PR02 vom 16.10.2018.

ift Rosenheim
27.05.2019



Dr. Ing. Odette Moarcas
Prüfstellenleiter
Brandschutz

Dr. rer.nat. Mihaela Buschbeck
Projektingenieur
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle