

# Nachweis der Prüfung eines Dichtstoffes nach DIN EN ISO 11600



## Klassifizierungsbericht Nr. 12-002721-PR01 (KB-K02-09-de-01)

Auftraggeber  
Ramsauer GmbH & Co. KG  
Sarstein 17  
4822 Bad Goisern  
Österreich

Produkt  
einkomponentiger Dichtstoff, Oximsystem,  
neutral vernetzend

Bezeichnung  
**120 NEUTRAL**

Farbe  
**mittelbraun**

Besonderheiten  
**-/-**

### Ergebnis



Der Dichtstoff **120 NEUTRAL, mittelbraun**  
erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 11600  
für den Typ G und die Klasse 25 LM

### Grundlagen \*)

EN ISO 11600:2003-11

\*) und entsprechende nationale Fassungen  
(z.B. DIN EN)

### Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse dienen zum Nachweis nach dem angegebenen Regelwerk.

### Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper.  
Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- /qualitätsbestimmende Eigenschaften des Produkts.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

### Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 16 Seiten .

**ift** Rosenheim  
21. März 2013

Karin Lieb, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Baustoffe & Halbzeuge

Monika Hutter, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieurin  
Materialprüfung



ift Rosenheim GmbH  
Geschäftsführer:  
Dr. Jochen Peichl  
Prof. Ulrich Sieberath  
Dr. Martin H. Spitzner

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9  
D-83026 Rosenheim  
Tel.: +49 (0)8031/261-0  
Fax: +49 (0)8031/261-290  
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14763  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 3822  
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757  
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18  
  
DAP-ZE-2288.00  
DGA-IS-4285-00

Deutsche Akkreditierungsstelle  
D-PL-11349-01-00  
D-ZM-11349-01-00