

# Bescheinigung

Nationale Verordnungen wegen VOC-Emissionen in Europa

Am 6 Juli 2017, erhielt Eurofins Product Testing A/S ein Muster aus der Produktgruppe Dichstoff mit der Bezeichnung:

**Neutral 120**

vertrieben durch

**Ramsauer GmbH & Co. KG**

Die Emissionen wurden geprüft gemäß den Anforderungen in Deutschland, Frankreich und Belgien: AgBB (2015) und DIBt (2010), französische Verordnungen über Emissionsklassen (Dekret 2011-321), Belgisches Königliches Dekret C-2014/24239. Probenahme, Prüfung und Bewertung erfolgten gemäß CEN/TS 16516, ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9, ISO 16000-11 in ihren aktuellsten Versionen, vgl. den Prüfbericht Nr. 392-2017-00239801\_B\_DE.

**Bewertung der Emissionsprüfergebnisse gemäß Indoor Air Comfort 6.0:**



- Französische VOC-Klasse:
- Karzinogene Substanzen waren nach 3 und nach 28 Tagen nicht nachweisbar.
- Die Gesamtheit aller VOC ("TVOC") und die Summe der VOC (AgBB/DIBt) nach 3 Tagen lag unter dem Grenzwert von 10 000 µg/m³.
- Die Gesamtheit aller VOC ("TVOC") und die Summe der VOC (AgBB/DIBt) nach 28 Tagen lag unter dem Grenzwert von 1000 µg/m³.
- Die Gesamtheit aller SVOC ("TSVOC") nach 28 Tagen lag unter dem Grenzwert von 100 µg/m³.
- Nach 28 Tagen lagen die Werte  $R_D$  und  $R_B$  unter dem Grenzwert von 1.
- Die Summe der VOC ohne  $NIK_D$  nach 28 Tagen lag unter dem Grenzwert von 100 µg/m³.
- Formaldehyd lag nach 28 Tagen unter dem Grenzwert von 60 µg/m³.

**Das geprüfte Produkt erfüllt die Anforderungen und entspricht den genannten nationalen Verordnungen in Europa mit Stand vom 15 August 2017.**

15 August 2017



Maria Pelle Madsen  
Analytical Chemist



Janne Rothmann Norup  
Analytical Service Manager